

Auftraggeber:

Kontaktsysteme AG
Lerzenstr. 8
CH-8953 Dietikon

Prüflabor:

häusler netzwerk-beratung gmbh
Guggenbühlstrasse 13
8953 Dietikon
Phone: +41-44 740 60 07
E-Mail: walter.haeusler@whnb.ch
Fax: +41-44-740 60 01
Natel +41-79-33 55 44 9

Prüfbericht-Nr.:

10.11.2006

Prüflingsbeschreibung:

Systemtest: Permanent Link und Channel

Installationskabel (IK):

Dätwyler UNINET 7002
4P AWG23 FRNC/LSOH
Artikel No.: 177 388
Länge: 15, 45, 90m

Patchkabel:

LANmark / ISCS-6 10G ULTIM
Länge: 2, 5, 10m

Anschlussdose(TA):

Nexans LANmark-6, 10G Evo
Artikel No.:N420.666G

Prüfstandards:

ISO/IEC 11801:2002 Permanent Link, Klasse E
ISO/IEC 11801:2002 Channel, Klasse E
ISO/IEC 11802:2002 Patchcord, Cat.6

Prüfergebnis:

- **Alle Links erfüllen die Anforderungen**
gemäss den geforderten Teststandarts:
- ISO/IEC 11801 Permanent Link, Klasse E
- ISO/IEC 11801 Channel, Klasse E

Dietikon, 10. November 2006



Walter Häusler
Test Manager, hnb



Markus Huber
CEO, Kontaktsysteme AG



Heinz Giger
KIPD 21, Credit-Suisse