

Zertifikat mit SEV Konformitätszeichen

Electrosuisse CERTIFEL CoC SEV
(Verfahren mit Typenprüfung und Fertigungsüberwachung)

Zertifikatsnummer **IK-3042**
Lizenznummer **2407**



Produkt **Zargensteckdose**

Typ/Modell	01 25 32	
Nenndaten	250 V~, 10 A, CH-Typ 13, Normblatt SEV 6535 250 V~, 16 A, CH-Typ 23, Normblatt SEV 5934-1 L+N+PE, IP20	
Normen	IEC 60884-1(ed.3);am1;am2 SEV 1011:09 + A1:12	
Zusätzliche Angaben	---	
EU-Richtlinien und Verordnungen	---	---
CH-Verordnungen	SR 734.26	NEV

Das beschriebene Produkt wurde nach den oben aufgeführten normativen Dokumenten typengeprüft. Electrosuisse bestätigt mit diesem Zertifikat die Normenkonformität. Es kann angenommen werden, dass damit der Nachweis erbracht wurde und das Produkt den Anforderungen der schweizerischen Verordnungen und den europäischen Richtlinien genügt. Die Konformität während der Produktionsphase wird durch die kontinuierliche Fertigungsüberwachung nach harmonisierten europäischen Verfahren garantiert. Dieses Zertifikat wurde unter der Annahme ausgestellt, dass der Auftraggeber im Besitz sämtlicher Produktrechte ist.

Die Prüfresultate sind in folgendem Bericht festgehalten: 14-IK-0081.01

Dieses Zertifikat wird alle drei Jahre erneuert.



Electrosuisse
Swiss Certification Body

Martin Plüss
Zertifizierung Produkte




Fehrlitorf, 2014-08-21

EG - Konformitätserklärung

Vertrieb/Aussteller: inter BÄR GmbH + Co. KG
 Hälverstraße 43
 58579 Schalksmühle

inter BÄR-Art.-Nr.	Produktbezeichnung
9015-001	Abschließbare Außensteckdose, 16 A, IP44

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:

Nummer: 2014/35 EU (LVD)
 einschließlich Änderungen

„Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten betreffend elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Bestimmungen der Richtlinie wird durch die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2010-02

Schalksmühle, den 24.11.2016


 inter BÄR
 GmbH & Co. KG
 ELEKTROZUBEHÖR
 Postfach 1210
 D-58568 Schalksmühle
(Rechtsverbindliche Unterschrift des Ausstellers)

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.